

**ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA**, ao abrigo do artº24 do novo D. L. nº 69/2023 de 21 de agosto

**Siglas abaixo adotadas**

AS - Autoridade de saúde

CMRP - Câmara Municipal de Ribeira de Pena

VP - Valor Paramétrico

AV - Análise Verificação

CT - Coliformes totais

EC - Escherichia coli

ARS - Administração Regional de Saúde

AG - Aguardar resultado da análise verificação

Atualizado a: **13/05/2025**

| Zona de Abastecimento | Data colheita | Parâmetro com incumprimento | Resultado | VP | Entidade que detetou o incumprimento | Causas atribuídas ao incumprimento | AS determina interrupção ao abastecimento? | AS determina alerta aos consumidores? | Medidas efetuadas pela CMRP | Data contra análise | Resultado AV | Ponto de situação |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|----|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| Alvite Fontão         | 05-05-2025    | CT                          | 160       | 0  | ARS                                  | T1                                 | Sim                                        | Sim                                   | C3/T1                       | 08-05-2025          | 0            | Conforme          |
| Alvite Fontão         | 05-05-2025    | EC                          | 2         | 0  | ARS                                  | T1                                 | Sim                                        | Sim                                   | C3/T1                       | 08-05-2025          | 0            | Conforme          |

**Causas**

|    |                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| D2 | Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório |
| T1 | Dosagem inadequada de reagente                                          |
| T3 | Falha no sistema de desinfecção                                         |
| O1 | Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água            |
| X1 | A decorrer Investigação das causas                                      |

**Medidas Corretivas**

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| C2 | Restrição ao abastecimento (ferver água, limitações ao consumo)             |
| C3 | Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros) |
| D2 | Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório        |
| T1 | Correção da dosagem de reagente no tratamento                               |
| T6 | Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado        |