MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA

ALERTAS DE QUALIDADE DA ÁGUA, ao abrigo do artº24 do novo D. L. nº 69/2023 de 21 de agosto

Siglas abaixo adotadas

AS - Autoridade de saúde

CMRP - Câmara Municipal de Ribeira de Pena

VP - Valor Paramétrico

AV - Análise Verificação

CT - Coliformes totais

EC - Escherichia coli

ARS - Administração Regional de Saúde

AG - Aguardar resultado da análise verificação

Atualizado a: **26/11/2026**

Zona de Abastecimento	Data colheita	Parâmetro com incumprimento	Resultado	VP	Entidade que detetou o incumprimento	Causas atribuídas ao incumprimento	AS determina interrupção ao abastecimento?	AS determina alerta aos consumidores?	Medidas efetuadas pela CMRP	Data contra análise	Resultado AV	Ponto de situação
ZA Formoselos Cortiços	17/11/2026	CT	59	0	ARS	T1	Sim	Sim	C3/T1	19/11/2026	**0**	Conforme
	17/11/2026	EC	1	0	ARS	T1	Sim	Sim	C3/T1	19/11/2026	**0**	Conforme

Causas

D2	Falta de manutenção/limpeza na rede de adução/distribuição/reservatório
T1	Dosagem inadequada de reagente
T3	Falha no sistema de desinfeção
O1	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água
X1	A decorrer Investigação das causas

Medidas Corretivas

C2	Restrição ao abastecimento (ferver água, limitações ao consumo)
C3	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
D2	Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
T1	Correção da dosagem de reagente no tratamento
T6	Assegurar a eficiência e eficácia do sistema de tratamento instalado